

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Волгодонску
(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logrn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 135/1/1

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Кораблик» г. Волгодонска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 135 от 15.10.2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка: с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. «22» октября 2019 года; с 13 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. «24» октября 2019 года проведена внеплановая проверка ст. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Кораблик» г. Волгодонска по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.о. заведующего МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска Самошкиной О.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г.	(п.61 ППР в РФ утв. постановлением Прави-	07.10.2020г.	

	Волгодонска линии связи между техническими средствами автоматической установки пожарной сигнализации, выполнены кабельным изделием без учета обеспечения их функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации, в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, а также времени, необходимого для управления другими техническими средствами. (акт проверки работоспособности за 4 квартал ООО «ЮГПОЖСТРОЙ»);	тельства РФ от 25.04.2012 г. №390; ст. 6, ч.2 ст.82, ст. 103 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).		
2.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска из группы №3 руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	(п. 24 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	07.10.2020г.	
3.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска из группы №4 руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	(п. 24 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	07.10.2020г.	
4.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска из группы №5 руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	(п. 24 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	07.10.2020г.	
5.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска из группы	(п. 24 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от	07.10.2020г.	

	№6 руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	25.04.2012 г. №390).		
6.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска из группы №7 руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	(п. 24 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	07.10.2020г.	
7.	На объекте защиты МБДОУ ДС «Кораблик» г. Волгодонска из группы №8 руководитель организации не обеспечивает содержание наружной пожарной лестницы в исправном состоянии.	(п. 24 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390).	07.10.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Волгодонску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы



Недайводин В.Г.

« 24 » октября 2019 г

Предписание для исполнения получил:



И.О. Зависа
Саймошкин В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » 2019г.

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору